

Акт № 534 от 31.10.2017

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции  
или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 23 Василеостровского района Санкт-Петербурга  
(ГБДОУ детский сад № 23 Василеостровского района)**

### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **199155, г. Санкт-Петербург, Морская набережная д.37 корп.2 лит. А**

Сведения об Объекте:

часть здания **1-й этаж в 14-ти этажном жилом доме, 1 342 кв.м.**

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **нет кв.м.**

Объект культурного наследия: **нет**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
**оперативное управление**

Арендодатель (наименование организации): **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга; адрес: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 55, литер А**

### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): **образование**

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): **дошкольное образование**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **111 человек в день**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):  
**к месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети от 2 до 8 лет**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта**

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детский сад № 23 Василеостровского района Данилова Татьяна Владимировна и представитель МРОО «АВИП» Любимцев Алексей Алексеевич, действующий по доверенности № 30/10-07, выдана сроком с 25.10.2017г. до 25.11.2017г, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**

2. Пандус стационарный наружный\*\*: **нет**

3. Пандус стационарный внутренний\*\*: **нет**

4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: **нет**

5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**

6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**

7. Поручни наружные входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**

8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**

9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\* **да, соответствует Г, У; не соответствует О, С, К**

10. Подъемные платформы наружные: **нет**

11. Подъемные платформы внутренние: **нет**

12. Кнопка вызова персонала у входного узла: **нет, перед входом установлена информационная табличка и указан телефон вызова сотрудника учреждения; соответствует О, Г, У, К; не соответствует С**

13. Лифт пассажирский: **нет**

14. Лифт грузовой: **нет**

15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**

16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, соответствует Г, У; не соответствует О, С, К**

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: **нет**

17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: **нет**

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да, соответствует К, О, С, Г, У**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да, соответствует С**



#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 Василеостровского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 199155, г. Санкт-Петербург, Морская набережная д.37 корп.2 лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным для инвалидов категории К, частично (условно) доступным для инвалидов О, С, Г, У и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п                | Категории инвалидов, для которых разработаны меры<br>К, О, С, Г, У | Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта                                                                                                          | № приказа, дата                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                    | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                               |
| <b>Основные меры</b> |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 1                    |                                                                    | Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)                                                                                                                                                         |                                 |
| 1.1                  | «О», «С», «Г», «У»                                                 | Организация не имеет принадлежащей территории. Ближайшие пешеходные пути к учреждению проходят по тротуару. Поверхность покрытия асфальтовая, ровная.                                                                                                                              |                                 |
| 2                    |                                                                    | Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)                                                                                                                                                  |                                 |
| 2.1                  | «О», «С», «Г», «У»                                                 | У входного узла установлена информационная табличка с указанием номера телефона: 352-83-62 для вызова сотрудника учреждения и оказание помощи, включая допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников |                                 |
| 2.2                  | «О», «С», «Г», «У»                                                 | Над входной площадкой имеется навес, освещение. Внешняя лестница состоящая из семи ступеней, оборудована поручнями с обеих сторон на высоте 0,5 м. Для посетителей «О», «С» лестница преодолима с сопровождением по необходимости. Краевые ступени лестницы выделены цветом.       |                                 |
| 2.3                  | «К»                                                                | Для преодоления внешней лестницы отсутствуют подъемные устройства. До проведения реконструкции входного узла доступ для категории «К» является невозможным.                                                                                                                        |                                 |
| 2.4                  | «О», «С»                                                           | Перепады высот, завышенные дверные пороги входных и тамбурных дверей, преодолимы с помощью сотрудников учреждения                                                                                                                                                                  |                                 |
| 2.5                  | «О», «С», «Г», «У»                                                 | Приказом от 30.08.2016 № 29/30-ОД назначены сотрудники учреждения Мышкина Г.Г., Рудакова М.Г., обеспечивающие сопровождение категорий инвалидов                                                                                                                                    | приказ № 29/30-ОД от 30.08.2016 |



|                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                          |                         | при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж.<br>Информация о проведении инструктажа в отношении выше указанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 13.09.2016)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| 3                                        |                         | <b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| 3.1                                      | «О», «С»                | Ширина дверных проемов и коридоров, перепад высот внутри здания условно соответствует нормами правил для категорий инвалидов, доступно с сопровождением по необходимости. На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| 3.2                                      | «О», «С», «Г», «У»      | Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | приказ № 29/30-ОД от 30.08.2016 |
| 4                                        |                         | <b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| 4.1                                      | «О», «С»,               | Места обслуживания для посетителей находятся на первом этаже. Площадь помещения в кабинете заведующего учреждения, музыкального зала и подходы к различному оборудованию и мебели достаточны для индивидуального приема посетителей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 4.2                                      | «О», «С», «Г», «У»      | Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов на месте получения услуги, указаны в п.2.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | приказ № 29/30-ОД от 30.08.2016 |
| 5                                        |                         | <b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 5.1                                      | «О», «С»                | В учреждении на первом этаже имеется туалетная кабина. Размеры и внутреннее оборудование кабины частично соответствует требованиям для категорий инвалидов. Оказание помощи по необходимости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 5.2                                      | «К»                     | Для инвалидов на креслах-колясках туалет не оборудован и не приспособлен из-за размеров помещения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| 6                                        |                         | <b>Информационное обеспечение на Объекте</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| 6.1                                      | «К», «О», «С», «Г», «У» | На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://ds23.voadm.gov.spb.ru">http://ds23.voadm.gov.spb.ru</a> размещены:<br>- контактная информация;<br>- версия сайта для слабовидящих граждан<br>- информация о путях движения к детскому саду от остановок наземного пассажирского транспорта<br>- информация о предоставляемых услугах<br>- информация о недоступности объекта для инвалидов категории К;<br>- условия доступности по зонам<br>- информация об отсутствии инвалидной парковки |                                 |
| <b>Дополнительные меры (при наличии)</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 7                                        |                         | <b>Зона: пути движения к Объекту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |



|     |                       |                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7.1 | «О», «С»,<br>«Г», «У» | Ближайшая доступная к учреждению остановка общественного транспорта находится на расстоянии более 500 м.<br>Маршрутка № К162, остановка по требованию, расстояние от детского сада № 23 составляет 50 м |  |
| 8   |                       | <b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>                                                                                                                                                   |  |
| 8.1 | «К», «О»              | Выделенные места для личного автотранспорта инвалидов отсутствуют                                                                                                                                       |  |

## V. Рекомендации

Согласовать с местным муниципалитетом парковочные места для инвалидов. Обратиться в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» о необходимости оборудовать парковочное место для автомобилей инвалидов. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50 м от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6x6,0м) и на вертикальной поверхности на высоте от 1,5-2 м. (СП59.13330.2016, п.5.2)

заведующий ГБДОУ детский сад № 23  
Василеостровского района

представитель общественной организации  
МРОО «АВИП»



/Данилова Т.В./

Дата 31.10.2017



Любимцев А.А./

Дата 31.10.2017г